

梨花ホール SUS回路図



- ホリゾン幕
 バトン 43
 バトン 42 (パノラマ幕)
 バトン 41
 バトン 40 (松羽目)
 バトン 39
 バトン 38 (引割幕)
 バトン 37 (一文字幕)
 バトン 36
 バトン 35

ライトブリッジ5 UH

- バトン 34 (袖幕)
 バトン 33 (一文字幕)
 バトン 32
 バトン 31
 バトン 30
 バトン 29
 バトン 28 (袖幕)
 バトン 27

ライトブリッジ4 4 SUS 4 BO

- バトン 26 (中ホリ幕)
 バトン 25 (引割幕)
 バトン 24 (一文字幕)
 バトン 23
 バトン 22
 バトン 21
 バトン 20
 バトン 19

ライトブリッジ3 3 SUS 3 BO 中UH

- バトン 18 (スクリーン)
 バトン 17 (袖幕)
 バトン 16 (一文字幕)
 バトン 15
 バトン 14
 バトン 13 (引割幕)
 バトン 12
 バトン 11

ライトブリッジ2 2 SUS 2 BO

- バトン 10 (袖幕)
 バトン 9 (一文字幕)
 バトン 8
 バトン 7
 バトン 6
 バトン 5 (引割幕)
 バトン 4 (一文字幕)
 バトン 3

ライトブリッジ1 1 SUS 1 BO

- バトン 2 (暗転幕)
 オペラカーテン
 第二級帳
 第一級帳
 バトン 1

動力用電源 3相3線 200/200V 200ANFB (160kVA)
 音響用電源 単相3線 100/200V 75ANFB (15kVA)

許容荷重 一般バトン 600 Kg

照明仮設予備電源
 3相4線 100/173V 400ANFB (120kVA) カムロック

TL ①~④ C30A各2口

TW 2 ①~⑥ C30A各2口

TW 1 ①~⑥ C30A各2口

PTL ①~④ C30A各2口
 可動ポータル 12間→8間

P S ※バトンの昇降、器具吊替不可

客SUS ※灯体無し

* 1SUS : C30A x 32 (16 x 2段) 吊バトン2段
 * 2~4SUS : C30A x 32 吊バトン2段
 * 1~4ポーター : #72#78#W#W (6吋, 各25灯) 上下4回路 中4回路

LH #71 #72 #78 #59 #40 #34 #22 #W

UH #71 #72 #78 #63 #40 #34 #22 #W

4Bo #72 #78 #W #W

TW 2 ①~⑥ C30A各2口

3Bo #72 #78 #W #W

中UH #71 #72 #63 #22

TW 1 ①~⑥ C30A各2口

2Bo #72 #78 #W #W

上段(ブリッジ固定バトン) 降下リミット 床~2m
 下段(可動内接バトン) 半間拡張パイプ付

PTL ①~④ C30A各2口

1Bo #72 #78 #W #W

TL ①~④ C30A各2口

照明仮設予備電源 3相4線 100/173V 400ANFB (120kVA) カムロック
 音響用電源 単相3線 100/200V 75ANFB (15kVA)